



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ-5211-2-3-7/23
L.dz. 4995

Włocławek, 29.09.2023 r.
Egz. nr 2

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dębice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	LF-632-W/67/23 LM/W – 632 – W/67/23	24.04.2023	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi - Kruszyn ul. Szkolna 15 - kran w kuchni
2.	LF-632-W/68/23 LM/W – 632 – W/68/23	24.04.2023	Budynek mieszkalny - Ludwinowo 11 - kran na zewnątrz
3.	2681/23	19.07.2023	SUW - Dębice 48 A - kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	2862/23	19.07.2023	Budynek mieszkalny - Ludwinowo 11 - kran na zewnątrz

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOCŁAWKU

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wloclawek

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniu 19.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki wody z wodociągu Dębice.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 15 w Kruszynie, w budynku mieszkalnym w miejscowości Ludwinowo 11 oraz na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębice 48A.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną, mętność, barwę, mangan, żelazo, smak, zapach.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Dębice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1 i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębice, zarządzanego przez Gminę Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zofia
Ziółkowska; PSSE Włocławek
Data: 2023.09.29 10:50:42 CEST
Powód: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Włocławku

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – za pośrednictwem platformy ePUAP
2. NHŻ wm. – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

K.Sz