



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.1.2.8.2024
Ldz. 8352

Włocławek, dnia 13.12.2024 r.
Egz. nr 1

Wójt Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dąb Polski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Dąb Polski, zarządzanego przez Gminę Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	526/24	12.02.2024	SUW Dąb Polski – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	527/24	12.02.2024	Budynek mieszkalny – Skoki Duże 21 – kran na zewnątrz
3.	2523/24	14.06.2024	Budynek mieszkalny – Dąb Mały 11 – kran na zewnątrz
4.	2524/24	14.06.2024	Budynek mieszkalny – Skoki Duże 21 – kran na zewnątrz
5.	LLF.9051.1196.1.2024	24.09.2024	Budynek mieszkalny – Dąb Mały 11 – kran na zewnątrz
6.	LLF.9051.1196.1.2024 LF-632-W/201/24 LM/W-632-W/201/24	24.09.2024	Budynek mieszkalny – Dąb Mały 11 – kran na zewnątrz
7.	LF-632-W/202/24 LM/W-632-W/202/24	24.09.2024	SUW Dąb Polski – kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąb Polski, zarządzanego przez Gminę Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 12.02.2024 r. i 14.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 24.09.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody z wodociągu Dąb Polski.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąb Polski oraz w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Dąb Mały 11 i Skoki Duże 21.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C i *Clostridium perfringens*.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, benzo(a)piren, chlorek winylu, chlor wolny, chlorki, chrom, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, indeks nadmanganianowy, jon amonowy, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, pH, pestycydy, Σ pestycydów, przewodność elektryczną właściwą, rtęć, selen, siarczany, smak, sól, twardość ogólną, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ THM, Σ WWA, zapach, żelazo, akryloamid, bor, bromiany, epichlorohydrynę, chloraminę, Σ chloranów i chlorynów, ogólny węgiel organiczny, ozon, srebro.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Dąb Polski spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąb Polski, zarządzanego przez Gminę Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zofia Ziolkowska; PSSE Włocławek
Data: 2024.12.13 13:05:30 CET
Powód: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – ePUAP
2. NHŻ wm. – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

KS